

Изменения к прибору SK-712/x-n-p /Mn

(раздельные вводы питания)

В Вашем приборе введены следующие изменения:

Прибор изготовлен с раздельными вводами питания – n вводов. Каждый канал питается от отдельного ввода.

Насос, подключенный к соответствующему каналу, будет работать только при наличии питания на соответствующем вводе.

Основной контроллер остается работоспособным при наличии питания хотя бы на одном из вводов.