

Изменения к прибору SK-712/х -п-р /Т1

В Вашем приборе SK-712/х-п-р/Т1 введены следующие изменения:

Расширен рабочий диапазон температуры эксплуатации прибора: **-25⁰С - +40⁰С**, с учетом его установки в капитальных неотапливаемых помещениях. Помещение должно быть закрытым от ветра и осадков (стены, крыша, закрытые окна, двери).

В приборе установлен нагревательный элемент и термостат, который автоматически поддерживает температуру не ниже **+10⁰С** внутри прибора. Мощность нагревательного элемента от 55 Вт до 500 Вт в зависимости от типа прибора.

Внимание! При монтаже прибора установить регулировку включения термостата на температуру 10⁰С!